Prüfzentrum für Bauelemente
Yapı Elemanları Test Enstitüsü

Kapılar · doors
Kepenkler · shutters
Pencereler · windows
Cepheler · curtain walling
Yapı Donanımları · building hardware

23.02.2021

Letter of Result / P2

Initial type testing (ITT) of performance characteristics in accordance with EN 14351-1 :2006 + A2 : 2016 "Windows and doors - Product standard, performance characteristics - Part 1: Windows and external pedestrian doorsets"

Applicant	Gürmen PVC Plastik İnş. San.ve Tic. Anonim.Şti Merkez Mah. 89.Sk.No:2 Sasalı – Çiğli / İzmir
Type	Inward opening tilt and turn single casement door (lamine,double glazing)
System	Proline 70mm Series
Dimension	Total outside dimensions (W x H) max. 1000 mm x 2400 mm
Reinforcement	Frame : steel, wall thickness 1,5 mm. Sash : steel, wall thickness 1,5 mm.
Test Date	19.02.2021

Results

EN 1026	Air Permeability	EN 12207	Class **4**
EN 1027	Water tightness	EN 12208	Class **7A**
EN 12211	Resistance to wind load	EN 12210	Class **C5/B5**

*This document is not a report or a certificate. This document shows the test results. This document is not a certificate for CE-marking. Real reports will be prepared.

Nedret Sürmeli
General Manager

PfB
Prüfzentrum Für Bauelemente
Yapı Elemanları Test Merkezi San. ve Tic. Ltd. Şti.
10045 Sokak No: 7 A.O.S.B. Çiğli / İZMİR
Tel: (0.232) 328 10 44
Çiğli Vergi Dairesi - 729 050 7072